

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

---

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 194/ПВ            644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98            «07» марта 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мной, Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина», 644103, г. Омск, ул. Седова, д. 65,

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- унитазы не оснащены сиденьями (туалеты для мальчиков и девочек на 1 и 2 этаже) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи") (далее по тексту СП 2.4.3648-20);

- оконные рамы деформированы, имеют дефекты и повреждения поверхностей в виде отслойки краски, трещин и не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, частично остекление выполнено не из цельного стеклопакета, частично форточки в нерабочем состоянии и не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений (учебные кабинеты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, рекреации 1, 2, 3 этажей, туалет для девочек и для мальчиков 1, 2 этажи, большой спортивный зал, гардероб, пищеблок (перед моечной), горячий цех пищеблока, туалеты дошкольных групп, игровые и раздевальные дошкольных групп, вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп) (раздел II п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты поверхности пола (вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп, душевая при спортивном зале) (нарушена целостность напольной плитки), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты поверхности стены (помещение для разведения дезинфицирующих средств, вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп), поверхности потолка (учебный кабинет № 3.7, туалет для мальчиков 1 этаж, моечная столовой посуды на пищеблоке)(отхождение и



трещины покрасочного и побелочного слоя), что не позволяет проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оснастить унитазы сиденьями (туалеты для мальчиков и девочек на 1 и 2 этаже) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	05.08.2023 г.
2.	Обеспечить наличие оконных рам без дефектов и повреждений поверхностей, трещин и устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, выполнить остекление из цельного стеклопакета, восстановить работу форточек, обеспечивающих возможность проведения проветривания помещений (учебные кабинеты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, рекреации 1, 2, 3 этажей, туалет для девочек и для мальчиков 1, 2 этажи, большой спортивный зал, гардероб, пищеблок (перед моечной), горячий цех пищеблока, туалеты дошкольных групп, игровые и раздевальные дошкольных групп, вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп) (раздел II п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20);	05.08.2023 г.
3.	Обеспечить наличие гладкой поверхности пола (вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп, душевая при спортивном зале), позволяющей проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023 г.
4.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены (помещение для разведения дезинфицирующих средств, вспомогательное помещение перед блоком дошкольных групп), поверхности потолка (учебный кабинет № 3.7, туалет для мальчиков 1 этаж, моечная столовой посуды на пищеблоке), позволяющей проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	05.08.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина», 644103, г. Омск, ул. Седова, д. 65.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: [rpn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным

доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Филиппова А.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).